



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

КИЗИЛЮРТОВСКАЯ
МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА

ул. Ленина, 54 а, г. Кизилюрт,
Республика Дагестан, 368120

Заведующей МКДОУ «Детский сад
«Умка»

ул. Гаджиева, 11, с. Кульзеб,
Кизилюртовский район, Республика
Дагестан, 368105

01.10.2024 № 02-06/01-2024

На № _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства в сферах
пожарной безопасности и охране
здоровья несовершеннолетних

Межрайонной прокуратурой проведена проверка в деятельности МКДОУ «Детский сад «Умка» на предмет исполнения требований законодательства в сфере пожарной безопасности.

В силу ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» под нарушением требований пожарной безопасности понимается невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

Согласно п. 1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР РФ № 1479), настоящие Правила содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии с п. 54 ППР РФ № 1479 руководителем организации проводятся работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечение исправного состояния указанных средств. Работы должны осуществляться с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной

АБ № 036197

защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.

Государство признает детство важным этапом жизни человека и исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у них общественно значимой и творческой активности, воспитания в них высоких нравственных качеств, патриотизма и гражданственности.

В соответствии со статьями 4, 7 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», ст. 10 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» одним из основных принципов охраны здоровья является приоритет охраны здоровья детей.

Проверкой установлено, что в МКДОУ «Детский сад «Умка», расположенное по адресу: Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Кульзеб, ул. Гаджиева, 11, 368105, осуществляет свою деятельность в нарушении Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ), пункта 54 ППР РФ № 1479, а именно:

1. лица допускаются к работе на объекте защиты без прохождения обучения мерам пожарной безопасности (п. 3 ППР РФ № 1479);
2. руководитель организации обеспечивает исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 50 ППР РФ № 1479);
3. ✓ помещение котельной не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ч. 4 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4 СП 486.1311500.2020);
4. — не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 17 ППР РФ № 1479);
5. ✓ система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (п. 7 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ).
- +6. — ширина проезда для пожарной техники через ворота (возле пожарного резервуара) составляет менее 3,5 метра (ч. 4 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 8.1.4 СП 1.13130)
7. ✓ ширина пути эвакуации по лестницам (внутренние и наружные) предназначенных для эвакуации людей менее 1,35 м (ч. 4 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ, СП 1.13130.2020)
- +8. ✓ ширина эвакуационного выхода с игрового зала в коридор менее 1,2 м (ч. 4 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.3. СП 1.13130)

9. информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 54 ППР РФ № 1479);
- +10. ✓ на объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (п. 54 ППР РФ № 1479);
- +11. ✓ не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (п. 54 ППР РФ № 1479);
- +12. ✓ не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (п. 54 ППР РФ № 1479);
- +13. ✓ не осуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности (проверка проводится не реже 1 раза в год) (п. 13 ППР РФ № 1479);
- ✓ не осуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности (проверка проводится не реже 1 раза в год) (п. 13 ППР РФ № 1479).
- ✓ Выявленные нарушения препятствуют своевременному предотвращению воздействия на людей опасных факторов пожара, своевременной их эвакуации и спасения в случае пожара, что ставит под угрозу жизнь и здоровье людей, в том числе и несовершеннолетних находящихся на данном объекте.

Причинами допущения вышеуказанных нарушений являются игнорирование ответственными сотрудниками МКДОУ «Детский сад «Умка» требований законодательства к дошкольным образовательным учреждениям в сфере пожарной безопасности.

Условиями, способствовавшими их допущению, являются отсутствие надлежащей организации работы в этой сфере и контроля со стороны руководства МКДОУ «Детский сад «Умка» за деятельностью подчиненных, а также не критическое отношение к их деятельности.

Подобное положение является недопустимым, не отвечает целям и задачам надзора за деятельностью организаций, а также, в частности, и за обеспечением соблюдения противопожарного законодательства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя межрайонной прокуратуры, принять необходимые и достаточные меры, направленные на устранение выявленных нарушений закона, а также причин и условий, способствующих совершению правонарушений.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях.
3. О месте и времени рассмотрения настоящего представления заблаговременно уведомить межрайонного прокурора.

4. О результатах рассмотрения представления и о принятых мерах сообщить в межрайонную прокуратуру в письменной форме в установленный законом месячный срок (с приложением выписки из приказа о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности).

И.о. межрайонного прокурора

советник юстиции

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned between the text of the official and the name of the official.

С.А. Муртазалиев